



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ**

58000, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 3, тел. (0372) 55-05-24, E-mail: chmu.chr@min.sv.gov.ua

АКТ № 04-000000000

**складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки**

КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1», м. Чернівці, вул. Головна, 129

(найменування місця знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та або його відокремленого підрозділу) або
прзвище, ім'я та по батькові місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 05481412.

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установлениму порядку
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідний контролюючий орган) 000000000000.

м. Чернівці, вул. Головна, 129, тел. (0372) 52-44-83

(місце знаходження місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1»; гінекологічний корпус та
корпус жіночої консультації, м. Чернівці, вул. Головна, 129 та вул. Головна, 70

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження
господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 04.02.2018 № 62-000, виданий УДСНС	<input type="checkbox"/> планова;
Інсвітчення на перевірку від 15.05.2018 № 752-000	<input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Срок проведення перевірки

Початок перевірки						Завершення перевірки								
02	05	2018	70	06	05	06	2018	17	00	число	місяць	рік	години	хвилини
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини					
02	05	2018	70	06	05	06	2018	17	00					

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Чернівецький міський відділ УДСНС України у Чернівецькій області.

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор ЧМВ УДСНС України у Чернівецькій області майор служби ЦЗ Бабій Павло
Васильович, провідний інспектор ЧМВ УДСНС України у Чернівецькій області капітан служби ЦЗ
Семіон Андрій Ілліч

(посада, прзвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-
підприємець головний лікар Манчуленко Дмитро Георгійович, інженер з ОП Лазар Юлія Іванівна,
інженер – електрик Дуплєй Ярослав Миколайович

(посада, прзвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:

(посада, прзвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було відагані	<input checked="" type="checkbox"/> не було відагані
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 02.02.2018 по 02.03.2018	<input checked="" type="checkbox"/> була у період з 01.01.2018 по 01.02.2018

Акт перевірки від 29.02.2017 № ЗІС
Розпорядчий документ від 12.12.2017
№ ЗІС виконаний , не виконаний

Акт перевірки від 00.00.0000 № 0000
Розпорядчий документ від 00.00.0000
№ 0000 виконаний , не виконаний

ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників щодо пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 2-8, 10 розділу II ПНІБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		<input checked="" type="checkbox"/>			пункт 14 розділу II ПНІБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	<input checked="" type="checkbox"/>				пункт 12 розділу II ПНІБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 17-19 розділу II ПНІБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки			<input checked="" type="checkbox"/>		пункт 9 розділу II ПНІБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	<input checked="" type="checkbox"/>				пункт 11 розділу II ПНІБУ
4.	Наявність декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки			<input checked="" type="checkbox"/>		пункти 2, 4, 5 статті 57 КПЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 15, 16, 20 розділу II ПНІБУ
6.	Забезпечені протипожежний стан утримання територій	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 1.1-1.21 глави 1 розділу II ПНІБУ
7.	Забезпечені протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	<input checked="" type="checkbox"/>				пункти 2.1-2.22 глави 2 розділу II ПНІБУ
8.	Забезпечені протипожежний стан утримання та/чи евакуації виходів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 2.23-2.37 глави 2 розділу II ПНІБУ
9.	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ПНІБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів будівельних норм та інших нормативних актів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ПНІБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм			<input checked="" type="checkbox"/>		пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ПНІБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ПНІБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвідведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм			<input checked="" type="checkbox"/>		пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ПНІБУ
10.	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакууванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 1.1-1.6 глави 1 розділу V ПНІБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункт 1.4 глави 1 розділу V ПНІБУ
11.	Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПНІБУ
11.2	Установлення та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмінів від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		<input checked="" type="checkbox"/>			пункт 2.2 глави 2 розділу V ПНІБУ
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння	<input checked="" type="checkbox"/>				пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 розділу V ПНІБУ, статті 61-63 КПЗУ
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів		<input checked="" type="checkbox"/>			пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАН В.01.057-2006-200

№ з/п	Питання, що підлягають перевірі	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					розділ VII ПНПБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку			✓		пункт 21 розділу II ПНПБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.5 глави 1 розділу VII ПНПБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 2.1-2.28 глави 2 розділу VII ПНПБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами та матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ПНПБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункти 4.1-4.48 глави 4 розділу VII ПНПБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпекої евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			✓		пункт 2 частини першої статті 67 КПЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				✓	пункти 1-4. Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки	✓				пункт 3. Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		✓			пункт 9 частини першої статті 20 КПЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			✓		пункт 1. Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПНБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			✓		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КПЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
6. Забезпечені працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			✓		пункт 2 частини першої статті 20 КПЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПНБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідальну поведінку населення у разі виникнення аварії	✓				пункт 3 частини першої статті 20 КПЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		✓			пункт 4 частини першої статті 20 КПЗУ,

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
9.	Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			✓		частина 9 статті 35 КПЗУ пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КПЗУ, пункт 3 НКМУ № 787
10.	Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			✓		пункт 6 частини першої статті 20 КПЗУ, додаток І до Методики прогнозування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам технології безпеки		✓			пункт 8 частини першої статті 20 КПЗУ, стаття 40 КПЗУ, НКМУ № 443, НКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту				✓	пункт 11 частини першої статті 20 КПЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення двом у надзвичайних ситуаціях, НКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			✓		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 135 КПЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		✓			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КПЗУ, наказ МІС № 653, пункт 24 НКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			✓		пункт 18 частини першої статті 20 КПЗУ, стаття 98 КПЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій технологічного і природного характеру та їх наслідків, НКМУ № 308
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечену її працездатність		✓			стаття 53 КПЗУ
17.	Забезпечені виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			✓		пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємства)/об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевіряється у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємства) / на об'єкті.

ОПИС

Виявленіх порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушені		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норм (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
Гідроізоляційний корпус вул. Головна, 129			
1.	п.п 1.2., 1.4. розділ V	ПАНБ А.01.001-2015	Приміщення не обладнано установкою автоматичної пожежної сигналізації та не заключено договір на її обслуговування з спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію на обслуговування.
2.	п.1.2. розділ V	ПАНБ А.01.001-2015	Не обладнано приміщення та територію системою оповіщення людей про пожежу.
3.	п.2.5. розділ III; п.6.23	ПАНБ А.01.001-2015, ДБН В.1.1-7:2016	Двері яких конструкцій покриття не оброблено вогнезахисним розчином згідно чинних норм.
4.	п.8.12	ДБН В.1.1-7:2016	По всьому периметру кринії не виконано огорожу відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49.
5.	п.2.3. розділ III; п.6.17	ПАНБ А.01.001-2015, ДБН В.1.1-7:2016	Двері комор в індивідуальному поверсі не встановлено протипожежні з нормованою межею вогнестійкості, на який наявний відповідний сертифікат.
6.	п.2.2., 1) розділ V	ПАНБ А.01.001-2015	Будівлю відділення не обладнано вінtrінним противогужевим водопроводом.
7.	п.2.23. розділ III	ПАНБ А.01.001-2015	Не демонтовано на піляхах евакуацій одобреній матеріал стін, та не замінено його на інші горючі.
8.	п.2.3. розділ III; п.8.6	ПАНБ А.01.001-2015, ДБН В.1.1-7:2016	Не встановлено вхід на горіще будинки через противогужеві двері з нормованою межею вогнестійкості 2-го типу, на який наявний відповідний сертифікат.
9.	п.2.27. розділ III; п.7.2.9	ПАНБ А.01.001-2015, ДБН В.1.1-7:2016	Не перевинано двері евакуаційного виходу на 1-му поверсі таким чином, щоб вони відчинялися в напрямку евакуації людей з будівлі (приміщення).
10.	п.2.23. розділ III;	ПАНБ А.01.001-2015,	З приміщення лекційного зали не встановлено другий евакуаційний вихід.

	п.7.2.4	ДБІВ.1.1-7-2016	
11.	п.2.37, розділ III: п.1.1.1, 1.1.2	НАНБ А.01.001-2015; ДБІВ.1.1-7-2016	Двері виходу з коридорів на сходову клітину не обладнано пристроями для самозатинення та унізмінення в притворах.
12.	п.1.18, розділ IV	НАНБ А.01.001-2015	В приміщенні сходової клітини яка веде з підвалу не перероблено згідно правил підвищування експлуатації якщо підвищання безпосередньо на струмопроводі та не встановлено ковшак (протесовайд), тафон.
13.	п.2.37, розділ III	НАНБ А.01.001-2015	Не демонтовано встановлене у сходовій клітині на стіні дзеркало.
14.	п.3.10, розділ V	НАНБ А.01.001-2015	Не встановлено разтруб на вуліснє долото вогнегасінку (ВВК-1,4) в кабінеті.

Техногенна безпека

	ст. 35, 69	КІЗУ: «Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» НКМУ від 19.08.02. №1200; «НПВ у сфері ПЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» наказ МНС від 15.08.07. №557	Не додбазичено засобами індивідуального захисту органів дихання.
--	------------	---	--

Корпус жіночої консультивативної лікарні вул. Головна, 70**Пожежна безпека**

16.	п.2.3 розділ III	НАНБ А.01.001-2015	При вході в півтову з підвальму приміщення не встановлено сертифіковані противажні двері.
17.	п.2.16 розділ III	НАНБ А.01.001-2015	Металеві трати на вікнах не зроблено такої конструкції яка б дозволяла їх легке розривання, розривання або зіткнення в разі виникнення пожежі.
18.	п.2.12 розділ III	НАНБ А.01.001-2015	Не виконано вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій покрівлі.
19.	п.1.2 розділ V	НАНБ А.01.001-2015	Приміщення не обладнано новою автоматичною пожежною сигналізацією. Не заключено договір на обслуговування з організацією, яка має ліцензію.
20.	п.2.30 розділ III	НАНБ А.01.001-2015	В сходових ліфтів багатрівневіння не встановлено внизу та не піднято на висоту 2,2 метра.
21.	Додаток Б	ДБІВ.2.5-56-2014	Приміщення не обладнано системою оповіщення людей про пожежу.
22.	п. 6.54	ДБІВ. 2.5-20-2001	Не заборонено газове обладнання яке використовується для опалення.
23.	п.2.37, розділ III	НАНБ А.01.001-2015	Не прибрано на підліху евакуації (коридор 1-го поверху) встановлене різне обладнання, меблі.

Техногенна безпека

24.	ст. 35, 69	КІЗУ: «Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» НКМУ від 19.08.02. №1200; «НПВ у сфері ПЗ на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» наказ МНС від 15.08.07. №557	Не додбазичено засобами індивідуального захисту органів дихання.
-----	------------	---	--

ПЕРЕЛІК**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заношується виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання					частина четверта

	письмово понереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
2	Повідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що заєвнюють осіб, що проводять перевірку, пред'ялено	✓			частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
3	Копію повідчення на перевірку надано	✓			частина п'ята статті 7, абзац третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесене змінне про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (з його наявності)	✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877
5	Під час нозапланованої перевірки з'ясовується лише питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення нозапланованої перевірки загальнено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓			частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Задокументовані спільноти і виконуються</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснюювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи ДСНС України:
Головний інспектор ЧМВ УДСНС
майор служби ЦЗ

Бабій Павло Васильович

Провідний інспектор ЧМВ УДСНС
капітан служби ЦЗ

Семіон Андрій Ілліч

Посадові та/або уповноважені
особи суб'єкта господарювання,
інші особи, присутні під час
здійснення заходу:

Ігор Семенович Григор'єв 14/4
(посада) (підпись)

Ігор Семенович Григор'єв
(прізвище, ім'я та по батькові)

(посада) (підпись) (прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «25» жовтня 2018 року

Ігор Семенович Григор'єв 14/4
(посада) (підпись)

Ігор Семенович Григор'єв
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути приєднано відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно- правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно- правового акта
А	1	2	3	4
1 Закони України				
1.1	ЗУ № 877	«Про основні засади державного підходу (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закон України	від 05 квітня 2007 р. № 877 - V
1.2	КПЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти підвищеної небезпеки»	Закон України	від 18 січня 2001 р. № 2245 - III
1.4	ЗУ № 15-98	«Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»	Закон України	від 14 січня 1998 р. № 15-98 - ВР
2 Постанови Кабінету Міністрів України				
2.1	ПКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПКМУ № 306	Критерій, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність дійсності планових заходів державного підходу (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. № 306
2.3	ПКМУ № 5	Типове положення про відочинку пожежної опору	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 5
2.4	ПКМУ № 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. № 564
2.5	ПКМУ № 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за підкоду, яка може бути запобігна пожежам та аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. № 1788
2.6	ПКМУ № 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами підвищувального захисту, присадами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. № 1200
2.7	ПКМУ № 1214	Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на додаванні основи обслуговування державними аварійно-рятувальними службами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. № 1214
2.8	ПКМУ № 308	Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
2.9	ПКМУ № 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
2.10	ПКМУ № 444	Порядок дійсності під час підготовки та використання населення діям у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
2.11	ПКМУ № 787	Порядок утворення, завдання та функцій формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. № 787
2.12	ПКМУ № 253	Порядок використання захищених споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
2.13	ПКМУ № 11	Порядок проєктування та будівництва об'єктів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
2.14	ПКМУ № 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних засобів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
2.15	ПКМУ № 729	Порядок організації та проведення	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729

		професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятуувальних служб		
2.16	ПКМУ № 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013р. № 841
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи				
3.1	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015р. за № 252-26697
3.2	Правила улангування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення		Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006р. за № 785-12659
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002р. за № 95-6383
3.4	ППБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007р. за № 1006-14273
3.5	Методика прогнозування наслідків викиду (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорти	Методика прогнозування наслідків викиду (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорти	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001р. № 73-82-64-122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001р. за № 326-5517
3.6	Методика спостережень щодо оцінки радиаційної та хімічної обстановки	Методика спостережень щодо оцінки радиаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708-6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радиаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002р. № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003р. за № 179-7500
3.8	Інструкція щодо утримання захищених споруд цивільної оборони у мирний час	Інструкція щодо утримання захищених споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180-13054
3.9	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України	від 14 листопада 2013р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013р. за № 1988-24520
3.10	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держкотемретування, МНС	від 17 травня 2004р. № 87-211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004р. за № 720-9319
3.11	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Мінрегулю України	від 31 жовтня 2016р. № 287
3.12	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічніходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006р. № 274
3.13	ПАПВ В.01.057-2006 200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006р. № 750-770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за № 313-13580